

Halden kommune
Postboks 150
1751 HALDEN

Vår dato: 12.03.2024
Vår ref.: 202116981-8
Deres ref.: 2021/5813

Saksbehandler: Daniel Thoresen
Lossius/dalo@nve.no

NVE trekker innsigelse - Detaljreguleringsplan for Sykehusgata 2, 4, 6 og 8 - Gnr. 160 bnr. 154 mfl. - Halden kommune

Vi viser til brev datert 19.02.2024. Saken gjelder reguleringsplan for Sykehusgata 2, 4, 6, og 8. I brevet ber dere oss om å trekke innsigelsen til planen på grunnlag av nye utredninger av faren for flom og skred.

På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon på vurdering av faren for flom og kvikkleireskred vurderer vi at det ikke lenger er grunnlag for å opprettholde vår innsigelse til reguleringsplan for Sykehusgata 2, 4, 6 og 8. NVE trekker innsigelsen til planen.

Om innsigelsen

NVE fremmet innsigelse til reguleringsplan for Sykehusgata 2, 4, 6 og 8 i brev datert 05.06.2023. Grunnlaget for innsigelsen var at faren for flom og faren for kvikkleireskred, ikke var tilstrekkelig vurdert og ivaretatt i planen. For å løse innsigelsen skrev vi at det måtte gjennomføres en flomfareutredning og en geoteknisk vurdering som en del av planarbeidet og at det måtte dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet iht. sikkerhetskravene i TEK 17 §§ 7-2 og 7-3.

NVEs vurdering

Flom

I oversendt rapport fra Multiconsult (med referanse 52305216) gjøres det en vurdering av flomfaren for planområdet. Multiconsult konkluderer med at sikker byggehøyde for F2 tiltak (inkludert 30cm sikkerhetsmargin) vil være kote 2,46 og at dette er lavere enn dagens terrengnivå i planområdet. Vi tar konklusjonen i rapport fra Multiconsult til etterretning, og anser flomfaren for planområdet som tilstrekkelig avklart.



Grunnforhold

Multiconsult har utført grunnundersøkelser i planområdet (rapport med referanse 10243765-RIG-NOT-001). Det er ikke påtruffet sprøbruddsmateriale eller kvikkleire i planområdet. Det er påvist synlig berg rundt tomte. Multiconsult konkluderer med at planområdet ikke kan bli inkludert i eller utløse et områdeskred og at sikkerhetskravene i TEK 17 § 7-3 er ivaretatt. NVE utfører ikke kvalitetssikring av geotekniske grunnundersøkelser eller rapporter. Vi tar konklusjonen i rapport fra Multiconsult til etterretning og anser faren for områdeskred som tilstrekkelig avklart.

Konklusjon

På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon på vurdering av faren for flom og kvikkleireskred vurderer vi at det ikke lenger er grunnlag for å opprettholde vår innsigelse til reguleringsplan for Sykehusgata 2, 4, 6 og 8. **NVE trekker innsigelsen til planen.**

Med hilsen

Øyvind Leirset
Seksjonssjef

Daniel Thoresen Lossius
Seniorrådgiver

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner.

Mottakere:

Halden kommune

Kopimottakere:

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN