



RØDSBERG UNGDOMSSKOLE
Postboks 150
1751 HALDEN

Deres referanse:

Vår referanse:
2023/5972 6

Saksbehandler:
Emilie Libowitz

Dato:
09.10.2023

Rødsberg ungdomsskole - Rapport fra tilsyn med miljørettet helsevern og varsel om pålegg om retting

Med hjemmel i forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 20 har kommuneoverlegen gjennomført et tilsyn ved Rødsberg ungdomsskole. Rødsberg ungdomsskole er valgt ut for tilsyn i 2023 med bakgrunn i Halden kommunens tilsynsplan for miljørettet helsevern 2020-2024. Det er gjennomført dokumenttilsyn og stedlig tilsyn. I dette brevet gir vi en rapport fra tilsynet, og påpeker hvilke avvik og merknader vi har funnet. Vi varsler samtidig at vi vil vedta pålegg om retting av avvik. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av miljømessige forhold ved virksomheten.

Sammendrag

I henhold til forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 18 har ikke Rødsberg ungdomsskole et tilfredsstillende internkontrollsystem.

Tilsynet har avdekket 10 avvik. Følgende forskriftskrav er ikke oppfylt:

- § 4. Helsemessig tilfredsstillende virksomhet
- § 6. Inneklima
- § 7. Lysforhold
- § 8. Lydforhold
- § 10. Drikkevann
- § 13. Smittevern
- § 14. Beredskap, førstehjelp og sikkerhetsutstyr
- § 16. Vedlikeholdsplan
- § 17. Informasjonsplikt
- § 18. Internkontroll

Frist for uttalelse til varsel om pålegg om retting

Denne tilsynsrapporten er et varsel om at kommuneoverlegen vil vedta et pålegg om retting av avvik. Dersom dere mener at beskrivelsene i denne rapporten ikke er korrekte, eller har kommentarer til varselet, ber vi om skriftlig tilbakemelding innen **23. oktober 2023**. Etter denne datoen vil vi vedta pålegg om retting av avvik.

Frist for å rette avvik knyttet til § 18 settes til **15. februar 2024**.

Frist for å rette avvik knyttet til §§ 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16 og 17 settes til **15. juni 2024**.

Rapport fra tilsynet

Virksomhet Rødsberg ungdomsskole Kristian August s gate 7 1776 Halden	Tilsynsleder Kjersti Gjøsund, kommuneoverlege
Eier Halden kommune	Revisor Emilie Libowitz, rådgiver
Kontaktperson Kari Rød, rektor	Tilsynets kontaktinformasjon emilie.libowitz@halden.kommune.no

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav i forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Virksomheten må rette avvik, og gi tilbakemelding når dette er gjort.

Merknad: Forhold som kommuneoverlegen mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Det er ikke nødvendig å gi tilbakemelding på en merknad. Virksomheten bør rette seg etter merknader.

Hjemmel og dokumentunderlag

Kommuneoverlegen fører tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, med hjemmel i § 9 i folkehelseloven.

Videre grunnlag for tilsynet er forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger, og Helsedirektoratets veiledere «Miljø og helse i skolen» (IS-2073). Tilsynsobjektet er valgt ut med bakgrunn i Halden kommunes tilsynsplan for miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2020-2024.

Dokumentasjon fra virksomheten

- Organisasjonskart og redegjørelse for skolens oppfyllelse av forskriftskravene, mottatt 16. mai 2023
- Tilsynsrapport fra brannforebyggende tilsyn i 2021, mottatt 16. august 2023
- Supplerende informasjon mottatt 16. august 2023, herunder
 - o brannvernhandbok
 - o akustikk- og støymålinger fra tekniske installasjoner samt rom T3, datert 6. september 2017
 - o radonmåling i kjeller, 1. og 2. etasje, datert 26. april 2010

Tilsynstema og -omfang

Kommuneoverlegen er tilsynsmyndighet for at kravene i forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger overholdes. Det er virksomhetens eier som har ansvar for å påse at kravene overholdes, jf. § 3. Virksomheten skal ha internkontroll for å sikre at kravene i forskriften etterleves, jf. § 18.

Tilsynet ble varslet i brev av 2. mars 2023. Skolen fikk utsettelse på tilsynet i vårt brev av 10. april 2023. Dokumentene ble mottatt innen ny frist 16. mai 2023. Stedlig tilsyn ble gjennomført 19. august 2023.

Deltakere under stedlig tilsyn 19. august 2023

Fra kommuneoverlegen:

Kjersti Gjøsund, kommuneoverlege
Emilie Libowitz, rådgiver i miljørettet helsevern
Bjørnar Strøm Hågensen, miljørådgiver
Martine Hageengen Ringdal, miljørådgiver

Fra eiendomsavdelingen:

Jo Erik Lobsgaard, vedlikeholdsleder eiendom

Fra Rødsberg ungdomsskole:

Kari Rød, fungerende rektor
Camilla Lie Henriksen, fungerende ass. rektor

Resultater fra tilsynet

Kommuneoverlegen viser her hvilke forskriftskrav som har avvik eller merknader. Forskriftskrav som ikke vises her, anses som oppfylt.

§ 4. Helsemessig tilfredsstillende virksomhet

Avvik: Mange rom og funksjoner i skolebygningen er ikke tilgjengelig for elever med ulike typer funksjonsvarians. Det er mulig å ta seg inn i 1. etasje med rullestol, men rom i 2. og 3. etasje, eller i kjeller er ikke tilgjengelig med rullestol. Eksempler på romtyper som ikke er tilgjengelig er kantine, helsesykepleier, bibliotek, sosiallærer og skolens administrasjonsdel med kontorplasser.

Skolens gymsal med garderober ligger i en egen bygning på skoleområdet, men har ikke heis eller rampe. Gymsal fremstår å være i dårlig forfatning, med mangelfull ventilasjon, mangelfull solskjerming og dårlige lydforhold.

Det nyeste tilbygget ("Nybygget") har heis, men har også høye terskler, noe som vanskeliggjør bruk av rullestol. Det er heller ikke døråpner på ytterdør, slik at man i praksis trenger hjelp til å komme inn med rullestol.

Uteområdet har to nivåer, et skolegårdsområde og et ballbinge/basketbane-område. Det er opplyst at en rampe mot mellom nivåene skal komme på plass, men det er ikke lagt fram en tidsplan.

Det må legges frem en tidsplan som viser hvordan skolen skal oppfylle kravet om helsemessig tilfredsstillende virksomhet.

§ 6. Inneklima

Avvik: Gymsal har ikke tilfredsstillende ventilasjon. Flere rom, som for eksempel skolekjøkken, lærerværelse, og noen klasserom har ikke tilfredsstillende solskjerming noe som kan føre til høye temperaturer. Radonmålinger er av eldre dato, og bør oppdateres med nye målinger. Enkelte loftsrom har fuktskader i tak. Disse er opplyst å ikke være oppholdsrom, men skadene må likevel utbedres da muggsopp kan dras inn i oppholdsrom med luftstrømmer.

Det må dokumenteres at inneklima på skolen er tilfredsstillende, og det er i den sammenheng opplyst fra eiendomsavdelingen at det skal gjøres luftkvalitetsmålinger med oppstart i september 2023.

§ 7. Lysforhold

Avvik: Ikke tilfredsstillende solskjerming i klasserom og kontorer. Det gjennomføres ikke renhold av vinduer, noe som fører til dårlig lysinnslipp. Det må dokumenteres at lysforhold på skolen er tilfredsstillende.

§ 8. Lydforhold

Avvik: Lydforhold i gymsal fremstår som dårlig, med høy etterklang. Det er ikke gjort akustiske målinger i oppholdsrom, med unntak av rom T3 i 2017. Den gang ble det målt 38 dB i T3. Det er ikke dokumentert at dette er utbedret. Det må dokumenteres at lydforhold på skolen er tilfredsstillende.

§ 10. Drikkevann

Avvik: Det er ikke dokumentert hvilke tiltak som iverksettes ved problemer med, eller bortfall av, vann. Ansvarsroller og rutiner må beskrives, og legges inn i internkontrollsystemet.

§ 13. Smittevern

Avvik: Mangler internkontrolldokumentasjon. Beskrivelser av roller og ansvar, samt rutiner, sjekklister og risikovurderinger, må utarbeides og legges inn i internkontrollsystemet.

§ 14. Beredskap, førstehjelp og sikkerhetsutstyr

Avvik: Internkontrolldokumentasjon er ikke tilfredsstillende, med unntak av brannbok som ligger i Facilit. Beredskapsplan er ikke levert. Beskrivelser av roller og ansvar, samt rutiner, sjekklister og risikovurderinger må utarbeides og legges inn i internkontrollsystemet.

§ 16. Vedlikeholdsplan

Avvik: Det er ikke dokumentert at kravet om vedlikeholdsplan er oppfylt. Skolen skal ha en oppdatert og langsiktig vedlikeholdsplan som sikrer at skolens lokaler og uteområder vedlikeholdes på en helsemessig tilfredsstillende måte. Skolen har opplyst at de har årlige møter med eiendomsavdelingen hvor vedlikeholdsplan lages. Eiendomsavdelingen har opplyst at skolebygningen er screenet, og at byggtekniske avvik ligger i en vedlikeholdsplan. Skolebygningen mangler en tiltaksplan, og dermed mangler skolen en fullstendig vedlikeholdsplan.

Med vedlikeholdsplan menes en skriftlig, faglig basert plan, som er vedtatt av og forpliktende for den ansvarlige for virksomheten. Planen må inneholde beskrivelse av

- hva som skal vedlikeholdes
- kostnader for hva de enkelte tiltak vil koste
- oversikt over når de ulike tiltakene skal gjennomføres
- frister for gjennomføring av vedlikeholdet
- hvem som er ansvarlig for å følge opp planen internt

Krav til langsiktig vedlikeholdsplan innebærer at planen må inneholde vurdering av vedlikeholdsbehovet og tiltak for bygningens ulike bestanddeler, basert på levetid for disse. Kravet til langsiktig vedlikeholdsplan innebærer også at det må foreligge en plan for langsiktig finansiering.

Det må dokumenteres at kravet om vedlikeholdsplan er oppfylt.

§ 17. Informasjonsplikt

Avvik: Det er ikke levert dokumentasjon på at kravet er oppfylt. Skolen har plikt til å informere elever og foreldre om forskriftens krav til det fysiske miljøet i skoler og barnehager, og om muligheten til å henvende seg til kommunen etter § 20. Videre skal skolen gi elever og foreldre relevant informasjon om forhold ved skolen som kan ha negativ innvirkning på helsen, herunder om tiltak som iverksettes eller vurderes iverksatt. Dersom skolen blir kjent med at noe ved miljøet kan skade helsen til barna og elevene, skal barn, elever og foreldre snarest mulig varsles om det.

Det må dokumenteres at kravet om informasjonsplikt oppfylt.

§ 18. Internkontroll

Avvik: Skolen kan ikke fremvise et systematisk internkontrollsystem. Skolen opplyser at det finnes noe dokumentasjon i fysiske permer, og noe i Facilit (byggteknisk og vedlikehold). Generelt er det levert lite dokumentasjon i forbindelse med tilsynet.

Det må dokumenteres at kravet om internkontroll er oppfylt.

Varsel om pålegg

Etter forvaltningsloven § 16 skal pålegg varsles. Denne tilsynsrapporten er et varsel om at kommuneoverlegen vil vedta et pålegg om retting av avvik. Hjemmel til å kunne gi pålegg om retting er folkehelseloven § 14. Dersom dere mener at beskrivelsene i denne rapporten ikke er korrekte, eller har kommentarer til varselet, ber vi om skriftlig tilbakemelding innen **25. oktober 2023**. Etter denne datoen vil vi vedta pålegg om retting av avvik. Rapporten blir tilgjengelig for offentligheten via Halden kommunes postjournal.

Tilbakemelding sendes til postmottak@halden.kommune.no

Frist for å rette avvik knyttet til § 18 settes til **15. februar 2024**.

Frist for å rette avvik knyttet til §§ 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16 og 17 settes til **15. juni 2024**.

Med hilsen

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av

Emilie Libowitz

Miljørådgiver

Miljørettet helsevern

Godkjent av:Kjersti Gjørund

Kommuneoverlege

